

①令和6年度 ダイオキシン測定結果

1号炉

項目	規制値等	第1回
測定年月日	－	令和6年9月30日
測定場所	－	煙道測定口BF出口
測定結果ng-TEQ/Nm ³	10	0.41

2号炉

項目	規制値等	第1回
測定年月日	－	令和6年9月3日
測定場所	－	煙道測定口BF出口
測定結果ng-TEQ/Nm ³	10	0.11

3号炉

項目	規制値等	第1回
測定年月日	－	令和6年9月4日
測定場所	－	煙道測定口BF出口
測定結果ng-TEQ/Nm ³	5	0.10

※測定結果数値は全てO₂12%換算値

測定会社 東京テクニカルサービス

②令和6年度 排ガス測定結果

1号炉 ばいじん測定(年2回測定)窒素酸化物・塩化水素(年6回測定)

項目	規制値等	第1回	第2回	第3回
測定年月日	－	令和6年5月20日	令和6年6月13日	令和6年9月11日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	23,300	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.25	0.003未満	－	－
窒素酸化物ppm	250	89	92	100
塩化水素mg/Nm ³	700	7.2	5.8	7.7

項目	規制値等	第4回	第5回	第6回
測定年月日	－	令和6年11月19日	令和6年12月20日	令和7年2月4日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	25,800	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.25	0.003未満	－	－
窒素酸化物ppm	250	110	110	39
塩化水素mg/Nm ³	700	4.7	20	6.1

※測定結果数値は全てO₂12%換算値

測定会社 (株)HER

②令和6年度 排ガス測定結果

2号炉 ばいじん測定(年2回測定)窒素酸化物・塩化水素(年6回測定)

項目	規制値等	第1回	第2回	第3回
測定年月日	－	令和6年5月7日	令和6年6月26日	令和6年8月10日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	30,600	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.25	0.003未満	－	－
窒素酸化物ppm	250	110	130	130
塩化水素mg/Nm ³	700	17	19	19

項目	規制値等	第4回	第5回	第6回
測定年月日	－	令和6年10月5日	令和6年12月20日	令和7年3月24日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	26,000	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.25	0.003未満	－	－
窒素酸化物ppm	250	92	130	120
塩化水素mg/Nm ³	700	7.8	22	4.7

※測定結果数値は全てO₂12%換算値

測定会社 (株)HER

②令和6年度 排ガス測定結果

3号炉 ばいじん測定(年2回測定)窒素酸化物・塩化水素(年6回測定)

項目	規制値等	第1回	第2回	第3回
測定年月日	－	令和6年4月24日	令和6年6月26日	令和6年8月10日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	33,200	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.15	0.003未満		－
窒素酸化物ppm	250	85	74	87
塩化水素mg/Nm ³	700	70	36	35

項目	規制値等	第4回	第5回	第6回
測定年月日	－	令和6年10月5日	令和6年12月20日	令和7年2月4日
測定場所	－	煙道測定口	煙道測定口	煙道測定口
排ガス量Nm ³ /h(湿り)	－	42,500	－	－
ばいじん測定g/Nm ³	0.15	0.003未満	－	－
窒素酸化物ppm	250	91	110	86
塩化水素mg/Nm ³	700	40	50	41

※測定結果数値は全てO₂12%換算値

測定会社 (株)HER

③令和6年度 一般廃棄物焼却量・焼却残渣量

(単位 t)

月	焼却量	焼却残渣量
4月	2,854.0	291.3
5月	2,854.0	391.2
6月	2,432.0	289.4
7月	2,932.0	363.4
8月	2,672.0	270.2
9月	2,437.0	269.9
10月	2,746.0	339.2
11月	2,583.0	303.8
12月	2,768.0	338.3
1月	2,397.0	330.2
2月	2,081.0	264.1
3月	2,391.0	301.0
合計	31,147.0	3,752.0

※焼却量…総搬入量(31,746.0t)から資源化量【金属類・PETボトル・古紙類等】(599.0t)を差し引いた量とする

※焼却残渣量…大阪湾広域臨海環境整備センター搬出量(3679.7t)＋セメントリサイクル搬出量(72.3 t)

◎連続運転資料

焼却炉内温度、バグフィルタ入口温度、CO濃度については毎時間のデータを保存しています。

データが多いため公開を希望される場合において閲覧していただくことにしています。

④令和6年度 冷却設備・排ガス処理設備のばいじん除去日

[規4条の5の2第1号ハ, 規4条の7第1号ハ]

項目	1号炉	2号炉	3号炉
4月	1日	1日	1日
5月	13日	13日	13日
6月	24日	24日	24日
7月	1日	15日	1日
8月	5日	5日	5日
9月	9日	9日	9日
10月	21日	21日	21日
11月	25日	25日	25日
12月	1日	1日	22日
1月	6日	6日	6日
2月	17日	17日	17日
3月	31日	31日	31日

◎冷却設備と排ガス処理設備の清掃は毎月の点検日に実施しています。

◎環境測定結果の閲覧等は小野クリーンセンター事務所にて受付しています。

※各種データは年度当初にHPで公表しています。

